


QR7.3L Rev.A

| 单位: mm *为检验尺寸 | 尺寸范围 | 公差 |
|------------------|-------------------|-------|
| | 0.0 mm~6.0 mm | ±0.08 |
| | 6.0 mm~20.0 mm | ±0.11 |
| | 20.0 mm~50.0 mm | ±0.15 |
| | 50.0 mm~100.0 mm | ±0.20 |
| | 100.0 mm~250.0 mm | ±0.30 |
| | 250.0 mm~400.0 mm | ±0.40 |
| | 400.0 mm~600.0 mm | ±0.50 |

材料需满足欧盟RoHS, REACH, PAHS指令环保限制物质要求



技术要求:

- 1、输出7位德式孔+1位1P空气开关（滑槽式通用塑壳）；
- 2、模块排列:8/10隔板+1位1P空气开关（滑槽式通用塑壳）+7位德式孔+2/10隔板
- 3、载体1U环保T5铝型材，19英寸标准机柜系列；
- 4、配线要求：适合3G1.5mm²及以下电线，具体配线根据生产计划单。

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| A | 25/12-2015 | 首次发放 | 邵建伟 Jianwei SHAO | 未注公差: TOLERANCE: | 批准: APPROVAL: 沈东 Jack Shen | 审核: CHECKING: 邵建伟 Jianwei SHAO | 校对: CORRECT: 邵建伟 Jianwei SHAO | 制图: DRAWING: 邵建伟 Jianwei SHAO |
| 版本 REV. | 出图日期 DRAWING DATE | 描述 DESCRIPTION | 制图 DRAWING BY | 材料名称: MATERIAL: | 日期: DATE: 25/12-2015 | 日期: DATE: 25/12-2015 | 日期: DATE: 25/12-2015 | 日期: DATE: 25/12-2015 |
| 零件名称 PART NAME | | 客户型号: CUSTOMER No.: | 物料编号: MATERIAL PART No.: | | | | <p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">宁波鼎固电器有限公司</p> <p style="text-align: center;">NINGBO DINGGU ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD</p> | |
| 总装图 | | 公司型号: MODEL No.: YG05-1U-G7-Y1 | 图纸编号: DRAWING No.: GCT-1U-G-026-01 | | | | | |